

GE. COMPANY OF HOMS REFINERY

Sub. : Supply of

File No. : (CD : /)

By : power Management



الشركة العامة لمصفاة حمص

الموضوع : توريد

رقم الملف : (/)

المديرية : طاقة

دفتر الشروط الفنية

لتوريد أسلاك لف محركات

كاملة على التوتر المنخفض

380/220 فولت

Tel: +963 31 470101(1-2-3)/516401

P.O. Box: 352/355 Homs-Syria

Fax: +963 31 516410/516411

Email: homs-refine@mail.sy

Sub. : Supply of

File No. : (CD : /)

By : power Management



الموضوع : توريد

رقم الملف : (/)

المديرية : طاقة

The technical specifications for winding wires of
EIE. Motors operating on low voltage(220/380V).

❖ Imide wire with following specifications:

- Excelent thermal resistance.
- Excelent resistance to humidity .
- Excelent flexibility and smooth unctuous surfaces.
- Excellent resistance to abrasion of varnish about wires.

❖ Required sections and quantities.

1- Diameter;(0.55mm)-qua. 50 fifty k.g approx .

2- Diameter;(0.65mm)-qua. 50 fifty k.g approx

3- Diameter;(0.7mm)-qua. 50fifty k.g approx

4- Diameter;(0.75mm)- qua.75 seventy-five k.g approx

5- Diameter;(0.8mm)- qua. 50 fifty k.g approx.

6- Diameter;(0.85mm)- qua. 50 fifty k.g approx.

7- Diameter;(0.9mm)- qua.100 one hundred k.g approx

8- Diameter;(0.95mm)- qua.75 seventy-five k.g approx

9- Diameter;(1mm)- qua. 100 one hundred k.g approx

10-Diameter;(1.05mm)- qua. 75 seventy-five k.g approx

11-Diameter;(1. 15mm)- qua. . 75 seventy-five k.g approx

12-Diameter;(1. 2mm)- qua.100 one hundred kg approx

المواصفات الفنية لأسلاك لف محركات كهربائية عاملة على توتر
منخفض 220/380V

❖ شريط إيمائي بالمواصفات التالية:

- ذو مقاومة عالية للحرارة.
- ذو مقاومة كبيرة للرطوبة.
- ذو مرونة كبيرة وسطوح ملساء ناعمة.
- ذو مقاومة كبيرة لكشط الورنيش عن الأسلاك.

❖ الكميات والمقاطع المطلوبة:

١: قطر(٠.٥٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

٢: قطر(٠.٦٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

٣: قطر(٠.٧مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

٤: قطر(٠.٧٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

٥: قطر(٠.٨مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

٦: قطر(٠.٨٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

٧: قطر(٠.٩مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً

٨: قطر(٠.٩٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

٩: قطر(١مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً

١٠: قطر(١.٠٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

١١: قطر(١.١٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

١٢: قطر(١.٢مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً



Sub. : Supply of

File No. : (CD : /)

By : power Management

الموضوع : توريد

رقم الملف : (/)

المديرية : طاقة

13-Diameter;(1.25mm)- qua.100 one hundred kg approx	١٣: قطر(١.٢٥مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
14-Diameter;(1.3mm)- qua. 200 two hundred kg approx	١٤: قطر(١.٣مم) - الكمية: ٢٠٠ مئتا كيلو غرام تقريباً
15-Diameter;(1.4mm)- qua. 150 one hundred and fifty kg approx	١٥: قطر(١.٤مم) - الكمية: ١٥٠ مئة وخمسون كيلو غرام تقريباً
16-Diameter;(1.6mm)- qua. 200 two hundred kg approx	١٦: قطر(١.٦مم) - الكمية: ٢٠٠ مئتا كيلو غرام تقريباً
17-Diameter;(1.7mm)- qua.100 one hundred kg approx	١٧: قطر(١.٧مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
18-Diameter;(1.8mm)- qua. 100 one hundred kg approx	١٨: قطر(١.٨مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
19-Diameter;(1.9mm)- qua. 100 one hundred kg approx	١٩: قطر(١.٩مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
Technical prochures must be submitted with specimen for every section with the offer in (English).	يجب تقديم نشرات فنية مع عينة من كل مقطع مع العرض ب(الإنكليزي)
END	انتهى

حمص: ٢٠٢٣/٧/

رئيس قسم الكهرباء

م.عبد الرحمن الهاميش

ر.دائرة الصيانة الكهربائية

م.محمد حمزة

ر.شعبة صيانة المحركات

م.غسان عبدو

بسم
المدير العام
المهندس سليمان عبد البرزاق

بسم
مديرية الطاقة